


Pingvin XL eAir

Drifts- og vedlikeholdsinstrukser for ventilasjonsenheten



INNHold

LES FØRST	4
TILTENKT BRUK	4
SIKKERHET	5
Generell informasjon	5
Elektrisk sikkerhet	5
TYPESKILT	5
BRUK AV VENTILASJONSAGGREGATET	6
Generelle instruksjoner	6
Daglig bruk av ventilasjonsaggregatet	8
Jeg vil at ventilasjonen skal følge tidsplanen min automatisk	10
Hvordan kan jeg spare penger og energi og bidra til et sunnere bomiljø?	10
Hvilke andre egenskaper hører med til ventilasjonsanlegget?	11
Hva skal jeg gjøre hvis ventilasjonen ikke fungerer slik jeg vil?	13
VEDLIKEHOLD	16
Vedlikeholdspåminnelse	16
Filtre	16
Vifter	19
Varmeveksler	19
Feilsøking	22
PRODUKTINFORMASJON	26
ENERGIMERKING	27

LES FØRST

Denne instruksjonshåndboken er ment for alle brukere av Exvent-ventilasjonsenheter. Bare kvalifiserte fagfolk skal installere utstyret som beskrives i denne håndboken og bare i samsvar med produsentens instruksjoner i denne håndboken og lokale lover og forskrifter. Hvis instruksjonene oppgitt i denne håndboken ikke følges, oppheves garantien for utstyret og personer og eiendom kan påføres skader.

Utstyret som beskrives i denne håndboken skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sansemessig eller mental kapasitet eller uten tilstrekkelig erfaring eller kunnskap, med mindre under oppsyn eller veiledning fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet under bruken av utstyret.

TILTENKT BRUK

Den tiltenkte bruken av enheten er forbedring av luftkvaliteten innendørs, og hovedfunksjonen er ventilasjon.

Enheten brukes også til gjenvinning av varmeenergi fra avtrekksluften. Avhengig av modellen og tilbehøret, kan enheten også brukes til kjøling av lufttilførselen om sommeren. Enheten kan videre også brukes til å justere fuktigheten og nivåene av karbondioksid i innendørsluften.

Generell informasjon

FARE

Du må alltid kontrollere at strømforsyningen til utstyret er slått av før du åpner serviceluken.

ADVARSEL

Hvis det forekommer feile funksjoner, må du alltid fastsette årsaken til svikten før du starter enheten på nytt.



ADVARSEL

Når du har slått av strømmen til enheten, venter du i to (2) minutter før du starter vedlikeholdsarbeidet. Selv om strømmen er slått av vil viften fortsette å gå rundt og ettervarmespolen fortsetter å være varm en stund.

Elektrisk sikkerhet

FARE

Kun autoriserte elektrikere skal åpne elektrisitetsboksen.



Hvis du trenger teknisk støtte, må du oppgi type utstyr og serienummer fra typeskiltet.

BRUK AV VENTILASJONSAGGREGATET

Når ventilasjonssystemet er godt planlagt og riktig installert, trenger brukeren nesten ikke å tilta seg noe. Brukerens oppgave blir bare å slappe av og nyte den gode ventilasjonen.

Disse instruksjonene er beregnet for brukerne av Enervent-ventilasjonsaggregatet og kontrollpanelet.

Vær tålmodig! Kontrollpanelet bruker litt tid på å reagere.

Generelle instruksjoner

INFO

Ventilasjonsenheten må aldri slås av. Ventilasjonsanlegget må alltid være i drift med den effekten planleggeren av ventilasjonssystemet har bestemt.

- Ventileringen skal være tilstrekkelig god.

Dersom ventileringen er utilstrekkelig, blir fuktigheten i inneluften for høy, og dette kan føre til kondens på kalde overflater.

- Luftfuktigheten inne må kontrolleres med jevne mellomrom.

Den anbefalte relative fuktigheten i inneluften er høyest 40-45 % (romtemperatur 20-22 °C). Når man overholder disse verdiene, holder fuktigheten seg på et sunt nivå, og risikoen for kondens blir betydelig mindre. Fuktighetsnivået kan måles med en fuktmåler. Når luftfuktigheten går over 45 %, må man øke ventileringen. Når luftfuktigheten går under 40 %, kan man vanligvis redusere ventileringen.

- Man må kontrollere regelmessig at filterne er rene.

Om vinteren blir avtrekksfilteret vanligvis raskere skittent enn tilluftsfilteret. Som et resultat dette, avtar avtrekksluftstrømmen, og dette gjør at luftfuktigheten inne stiger, og effekten av varmegjenvinningen blir lavere.

I kapittelet **Vedlikehold** finner du mer informasjon om rengjøring og skifting av filtre.

- Kontroller hver måned at varmeveksleren roterer og fungerer riktig.
- I kapittelet **Vedlikehold** finner du mer informasjon om kontroll og rengjøring av varmeveksleren.
- Dersom enheten ikke blir brukt i en lengre periode, kan man slå den av, men da må man dekket til inntaksåpningen for friskluft og avtrekksåpningen.

Slik hindrer man kondensering av fuktigheten for eksempel i viftenes elektriske motorer.

- Før oppvarmingssesongen starter om høsten, og før man starter med kjøling (hvis enheten er utstyrt med kjølefunksjon), må man kontrollere kondensavløpsfunksjonen ved å helle vann i kondensavløpet og sjekke at det renner vekk.

INFO

Oppbevar alltid panelet i veggholderen.

INFO

Dersom du oppdager noen problemer ved bruken av ventilasjonsaggregatet, kan du prøve å finne råd i problemløsningstabellen bakerst i denne håndboken.

ADVARSEL

Pass på at du ikke skader skjermen på kontrollpanelet med en skarp eller hard gjenstand.

ADVARSEL

Ikke prøv å utføre systeminnstillingene selv! Installeringen av ventilasjonssystemet er en oppgave for utdannede installatører.

Hvordan begynner jeg å bruke anlegget?

Ventilasjonssystemet skal være installert og klart til bruk.

Trykk på skjermen på kontrollpanelet. Tastaturlåsen er sannsynligvis aktivert. Åpne låsen ved å holde låsetasten nede i noen sekunder.

Hovedsiden på kontrollpanelet skal komme frem:



Kontrollpanelets hovedside

Rammen rundt bryteren som viser driftsmodusen endrer farge etter hva ventilasjonsenheten utfører. Rammen er grønn når varmegjenvinningen er på. Rammen er oransje og rød når oppvarmingen er i drift, og blå når kjølingen er på.

Dersom teksten **Select language** (velg språk) i stedet kommer frem på skjermen, er ikke systemet installert enda. Ikke fortsett å bruke panelet hvis dette er tilfellet, men kontakt ventilasjonssystemets installatør.



Dersom det ikke skjer noe når du trykker på skjermen, kan batteriet være tomt. Lad opp batteriet ved å sette panelet i veggholderen.

Hva bruker man ventilasjonsenheten til?

Formålet med anlegget er å forbedre kvaliteten på inneluften, hovedsakelig ved hjelp av ventilasjonen.

Aggregatet tar også opp varmeenergi fra avtrekksluften. Noen modeller kan også brukes til å kjøle ned tilluften om sommeren. Man kan også kontrollere fuktighets- og karbondioksidnivået i inneluften ved hjelp av aggregatet.

Hvordan fungerer ventilasjonsanlegget?

En fungerende ventilasjon er en grunnleggende faktor for god bokomfort. Ved automatisk ventilasjon blåser man frisk luft inn i huset utenfra, og den brukte luften blåses ut. Ventilasjonens oppgave er å få ren, filtrert luft inn som mennesker og kjæledyr kan puste i, samt fjerne urenheter som har samlet seg i inneluften.

En roterende varmegjenvinner tar opp varmeenergien i avtrekksluften. Avtrekksluften varmer opp vekslerens aluminiumlameller, som frigjør varmeenergi i tilluften med opp til 80 % effekt når den roterer.

Hvordan bruker man ventilasjonsenheten?

Når ventilasjonen er nøye planlagt og riktig installert, trenger du egentlig nesten ikke å gjøre noe som helst. Finn en god stilling og nyt den friske luften.

INFO

Noen av kontrollpanelets funksjoner er kun beregnet til installerings- og vedlikeholdsbruk. Vanligvis trenger du ikke disse funksjonene, og derfor er de beskyttet med passord.



Daglig bruk av ventilasjonsaggregatet

Ventilasjonen styres med en enkel og brukervennlig berøringsskjermer, hvor funksjonene er basert på virkelige brukssituasjoner. Brukermodusene du kan velge på panelet, dekker alle ventilasjonsbehovene i hjemmet ditt. Når du velger en modus, endrer ventilasjonsaggregatet driften etter dette. Installatøren av anlegget installerer barometrene for driftsmodusene (=dine ønsker) i forbindelse med ibruktakelsen av ventilasjonsaggregatet.

Anleggets driftsmoduser

- **Hjemme** (når du er hjemme)
- **Borte** (når du ikke er hjemme)
- **Overtrykk** (når du tenner i peisen)
- **Forsterkning** (når det er behov for ekstra ventilasjon)
- **Stille*** (når ventilasjonen må være så stille som mulig)
- **Maks oppvarming / Maks kjøling**
- * Må aktiveres separat

Når du er hjemme

Når du er hjemme, skal ventilasjonsanleggets driftsmodus være **Hjemme**.

ADVARSEL

Slå aldri av ventilasjonsanlegget!

Kontroller at det står «Hjemme» i sirkelen midt på

hovedsiden. Hvis det ikke gjør det, endrer du dette på følgende måte:



1. Trykk på den grønne sirkelen midt på kontrollpanelets hovedside.

Velg driftsmodus-vinduet åpner seg.

2. Trykk på **Hjemme**-symbolet.

Ventilasjonsanlegget tilpasser seg nå den nye situasjonen.

INFO

Dersom ventilasjonsanlegget brukes i et forretnings- eller offentlig lokale, er sannsynligvis Kontor-modusen programmert som driftsmodus. Når ventilasjonen fungerer normalt, vises På kontoret-symbolet i sirkelen midt på kontrollpanelets forside.

Når du er borte



Dersom du for eksempel skal ut og reise, eller ellers skal oppholde deg andre steder enn i bygningen, kan du stille inn ventilasjonen etter dette.

1. Trykk på den grønne sirkelen midt på kontrollpanelets hovedside.

Velg driftsmodus-vinduet åpner seg.

2. Trykk på **Borte**-symbolet.

Ventilasjonssystemet tilpasser seg slik, at det bruker mindre energi når du er borte.

Du kan også tidsinnstille denne funksjonen, slik at den aktiveres når du vanligvis ikke er hjemme, som for eksempel når du er på jobb.

I kapittelet **Jeg vil at ventilasjonssystemet følger tidsplanen min automatisk** finner du mer informasjon om programmeringen av ventilasjonssystemet.

Når du vil øke effekten på ventilasjonen midlertidig



Når du har gjester, er nødvendigvis ikke ventilasjonen som er dimensjonert til hverdagen din tilstrekkelig god. Denne funksjonen er ekstra viktig i hus med badstu, for man må få luftet ut fuktigheten og varmen fra badstuen effektivt.

Når du midlertidig trenger en mer effektiv ventilasjon:

1. Trykk på den grønne sirkelen midt på kontrollpanelets hovedside.
Velg driftsmodus-vinduet åpner seg.
2. Trykk på **Forsterkning**-symbolet.
Ventilasjonen forsterkes.

Ventilasjonssystemet går tilbake til normal drift igjen etter 30 minutter.

Når du vil tenne i peisen



Når du tenner i peisen, kan du trenge overtrykksfunksjonen.

Når du vil aktivere **Overtrykk**-modusen:

1. Trykk på den grønne sirkelen midt på kontrollpanelets hovedside.
Velg driftsmodus-vinduet åpner seg.
2. Trykk på **Overtrykks**-symbolet.

ADVARSEL

Overtrykk-modusen er beregnet for å gjøre det lettere å tenne i peisen, og ikke for å gi en brennende peis mer surstoff.

TIPS

Bare bruk overtrykksfunksjonen når det virkelig er behov for det. Unødvendig bruk av funksjonen gjør at du sløser store mengder energi.

Ventilasjonssystemet begynner å gå slik at det er lett å tenne opp i peisen. Ventilasjonssystemet går tilbake til normal drift igjen etter ti minutter.

Når du vil at ventilasjonen skal gå stille en stund

Dersom du trenger stillhet en stund når du for eksempel skal legge deg eller få barna til å sove, kan du slå på

Stille-modusen.

Du må aktivere **Stille**-modusen før første gang du bruker den.



Aktivering av stillemodusen

1. Trykk på pilen som peker oppover nederst på kontrollpanelets hovedside.
Hovedside-vinduet åpner seg.
2. Trykk på **Innstillinger**.
Innstillinger-menyen åpner seg.
3. Trykk på **Brukermoduser**.
Brukermoduser-menyen åpner seg.
4. Trykk på **Innstillinger for stillemodus**.
Aktiver **Stillemodus** ved å trykke på Ikke i bruk-kommandoen.
«Ikke i bruk» byttes ut med «I bruk», og modusen aktiveres.
5. Dersom du ønsker det, kan du endre Stillemodusens lengde.
Standardverdien er 60 minutter.

Innstillingene dine lagres automatisk.

Midlertidig lyddemping av ventilasjonen

1. Trykk på den grønne sirkelen midt på kontrollpanelets hovedside.
Velg driftsmodus-vinduet åpner seg.
Trykk på **Stille**-symbolet.
2. Når **Stille**-modusen er i bruk, reduseres forsterkningen av CO₂-, %RH- og maksimal oppvarming, slik at ventilasjonssystemet går så stille som mulig.

Ventilasjonssystemet går tilbake til normal modus etter 60 minutter eller etter den tiden du selv har lagt inn.
Defineringen gjøres i menyen **Innstillinger for stillemodus**.

Bruken av **Stille**-funksjonen er begrenset. Modusen kan aktiveres to ganger om dagen.

Jeg vil at ventilasjonen skal følge tidsplanen min automatisk

Dersom du har et regelmessig liv, kan du gjøre livet ditt lettere ved å programmere noen ventilasjonsfunksjoner slik at de starter til bestemte tider. De følgende funksjonene kan tidsinnstilles:

Funksjon	Beskrivelse
Borte	Man kan programmere ventilasjonsanlegget slik at det går i Borte -modus ved hjelp av et tidsprogram, som for eksempel arbeidstiden, når ingen er hjemme.
Oppvarming sperret	Oppvarmingen sperret i en bestemt tid. Denne modusen er for eksempel praktisk om sommeren, når kortvarige temperaturvariasjoner kan starte oppvarmingen, selv om det ikke er nødvendig.
Kjøling sperret	Kjølingen er sperret i en bestemt tid. Denne funksjonen er for eksempel praktisk om våren, når kortvarige temperaturforandringer kan utløse kjølefunksjonen, selv om dette ikke er ønskelig. Kjølingen kan starte når solen varmer taket på huset.
Reduksjon av temperaturen	Ventilasjonen fungerer på vanlig måte, men lar temperaturen i huset synke.
Tidsrelé	Aktiverer tidsreleet (DO2) i en bestemt tid. Funksjonen kan for eksempel brukes til å sikre at du får morgenkaffen din til samme tid hver morgen.
Forsterkning	Ventilasjonsanlegget fungerer med forsterket effekt i en tid som er definert i tidsprogrammet.

Legge inn tiden for funksjonen:

1. Trykk på pilen som peker oppover nederst på kontroll-panelets hovedside. **Hovedside**-vinduet åpner seg.
2. Trykk på **Tidsprogrammer**-symbolet. Du kan velge mellom ukentlige eller årlige programmer.
3. Trykk på **Nytt ukeprogram** eller **Nytt årsprogram**.
4. Trykk på **Ikke valgte** for å få frem en liste over funksjonene som kan programmeres.
5. Trykk på navnet på funksjonen du ønsker. Innstillingsvinduet til funksjonen åpner seg.
6. Legg inn start- og sluttid for funksjonen.
7. Trykk på **OK**. Vinduet med liste over tidsprogram åpner seg, og tidsprogrammet du har opprettet vises i vinduet.

Hvordan kan jeg spare penger og energi og bidra til et sunnere bomiljø?

Et ventilasjonssystem som er riktig planlagt og brukes rett, sparer penger og energi. I tillegg bidrar det både til et sunnere bomiljø og en bedre helse for brukerne.

- Bruk ventilasjonssystemet ditt hele året etter planen som er utført for bygningen.
- Rens og skift filtrene etter tidsintervallene som er oppgitt, og støvsug de innvendige delene av enheten regelmessig. Støv og andre urenheter i luften kan lett gjøre anlegget skittent. Smuss gjør filtrene tett og setter seg fast i varmeveksleren, og dette svekker effekten på ventilasjonen. Det lønner seg å åpne serviceluken på ventilasjonsaggregatet regelmessig - for eksempel én gang i måneden - og kontrollere at anlegget er i orden.
- Bruk bare spesialmoduser som **Stille** og **Overtrykk** når du virkelig trenger dem. Unødvendig bruk av spesialmodusene gir større stømregninger.
- I tillegg til eller i stedet for å justere ventilasjonssystemet, kan du også øke velværen på vanlig måte. For eksempel kan du spare mye energi ved å stenge vinduene og gardinene på varme dager eller ved å kle deg godt når det er kaldt.
- Bruk bare Enervents godkjente reservedeler.

Bruk av ventilasjonssystemets Eco-modus gjør at du sparer energi og penger uten at dette går ut over luftkvaliteten.

INFO

Det kommer en påminnelsetekst om neste tidsprogram frem på kontrollpanelets hovedside 2 timer før programmet skal starte. Når ventilasjonsenheten fungerer på grunnlag av et tidsprogram, kommer det et klokkesymbol frem på panelets hovedside.

Når du vil bruke Eco-modusen



Ved å velge Eco-modusen, lar du ventilasjonssystemet spare energi ved å gjøre små endringer i temperatur- og ventilasjonsverdiene. I Eco-modus reagerer ikke systemet like raskt på forandringer i temperaturen som i vanlig modus, men det venter en stund på utviklingen av temperaturen før det begynner å varme opp eller kjøle ned tilluften.

Dette grønne valget gjør at du sparer penger, uten at det har noen betydelig virkning på bokomforten.

Når du vil bruke Eco-modusen,

1. Trykk på bladsymbolet øverst i høyre hjørne av hovedsiden på kontrollpanelet.

Eco-modusen er nå aktivert, og som et tegn på dette er bladsymbolet grønt.

Lønner det seg å redusere effekten på ventilasjonen om vinteren for å spare energi?

Ikke reduser effekten på ventilasjonen eller slå den av, selv om temperaturen synker. Det kan gi deg ekstra kostnader i stedet for innsparte penger.

Ventilasjonssystemet ditt er planlagt av sakkyndige fagfolk. I planleggingen av systemet og utstyret er det tatt hensyn til variasjonene i utendørstemperaturen. Dersom du ikke forandrer rutinene dine, er det ingen grunn til å forandre på ventilasjonssystemets funksjon.

Dersom du reduserer inntaket av luft når det er kaldt ute, kan det samle seg is i ventilasjonsaggregatet. Risikoen for dette stiger når det er minusgrader og når inneluften er ekstra fuktig (for eksempel når man bruker dusjen mye eller tørker klær).

Dersom du har mistanke om at det er behov for å oppdatere ventilasjonssystemets innstillinger, må du kontakte planleggeren av systemet.

ADVARSEL

Slå aldri av ventilasjonsanlegget!

Hvilke andre egenskaper hører med til ventilasjonsanlegget?

Nettgrensesnitt



Du kan styre ventilasjonsanlegget ditt via internett. Da må ventilasjonsanleggets hovedkort være koblet til internett. Installatøren gir deg brukernavn (aggregatets serienummer) og passord når installeringen er ferdig. Gå til adressen

my.enervent.com og logg deg inn med disse. Du kan overvåke og

styre ventilasjonsanlegget ditt via internett.

Du kan kontrollere passordet ditt i Systemdata-menyen. Trykk på pilen nederst på kontrollpanelets hovedside > **Hovedmeny > Systemdata > eAir web PIN-kode.**

Målinger



Du kan følge med på boligens temperatur, luftfuktighet, effekten av varmegjenvinningen samt andre verdier i **Målinger**-menyen.

Slik åpner du **Målinger**-menyen:

1. Trykk på pilen som peker oppover nederst på kontrollpanelets hovedside.
Hovedside-vinduet åpner seg.
2. Trykk på symbolet for **Målinger**-menyen. Velg undermenyen for måleren du ønsker.
3. Nå kommer det frem en liste over måleresultater. Trykk på pilen på slutten av resultatlinjen dersom du vil se mer nøyaktige måleresultater.
4. Man kan få grafiske visninger av de daglige og ukentlige resultatene.

Innstillinger



De fleste av *Innstillinger*-menyens undermenyer er skrivebeskyttede. Deres oppgave er å vise deg verdiene som er valgt til ventilasjonssystemet ditt.

I de følgende menyene kan man ved behov utføre endringer:

ADVARSEL

Det er bare profesjonelle ventilasjonsteknikere som kan endre innstillingene på aggregatet. Man trenger passord for å utføre endringer.

Meny	Beskrivelse av endringen
<i>Skjerm-innstillinger</i>	- Endring av språk, dato, klokkeslett, lysstyrke og andre skjermegenskaper.
<i>Varmegjenvinningens innstillinger</i>	- Starting og stansing av varmegjenvinningens antifrys-funksjon. Installatøren din har definert resten av innstillingene for varmegjenvinningens antifrys-funksjon.
<i>Sommer-nattkjøling</i>	- Starting og stansing av sommernattkjølingen. - Legge inn datoer og klokkeslett for sommernattkjølingen. - Tillate eller sperre aktiv kjøling. Sommernattkjølingen er en energieffektiv måte å kjøle ned inneluften på. Sommernattkjølingen aktiveres om natten og slipper kjølig natteluft inn i huset, som senker romtemperaturen. Installatøren har utført de andre innstillingene for sommernattkjølingen.
<i>Forsterknings-funksjonene</i>	- Starting og stansing av fuktighets-, karbondioksid- og temperaturforsterkningen. De andre verdiene kan ikke endres.

Meny	Beskrivelse av endringen
<i>Driftsmodus-innstillinger</i>	- Legge inn forsterkningstid i <i>Manuell forsterkning</i> -innstillingene. - Legge inn overtrykkfunksjonens varighet i <i>Manuelt overtrykk</i> -innstillingene. - Aktivering og deaktivering av <i>Stille</i> -modus. - Legge inn varigheten av <i>Stille</i> -modusen. Når du aktiverer <i>Stille</i> -modus, kommer modussymbolet frem i modusmenyen på hovedsiden (bak den grønne sirkelen). - Aktivering og deaktivering av maksimal oppvarmings-/kjølemodusen i menyen for innstillinger av <i>Maksimal oppvarming/kjøling</i> . Installatøren har lagt inn de fleste <i>Modus</i> -innstillingene ved installeringen av enheten.
<i>Alarm-innstillinger</i>	- Endring av alarm for skifting av filter eller servicepåminnelse. - Nullstilling av alarm for skifting av filter eller servicepåminnelse. Legge inn klokkeslett og datoer for alarmer I <i>Alarmer</i> -menyen kan du bestemme når du vil motta B-alarmer. B-alarmerne krever ikke at man reagerer umiddelbart. - Aktivering og deaktivering av filtervakt-funksjonen Dersom det er installert filtervakter i anlegget ditt (svært sjeldent i bolighus), kan du aktivere og deaktivere dem i menyen for innstillingene til <i>Alarmer</i> .

Kontor-modus



Dersom ventilasjonsanlegget brukes i et forretnings- eller offentlig lokale, er sannsynligvis modusen **Kontor** programmert som driftsmodus.

Driftsmodusene til kontor-bruksmåten er:

- **Kontor** (som normal arbeidstid)
- **Ekstratid** (når det er folk til stede utenfor den vanlige arbeidstiden)
- **Forsterkning** (når det er behov for ekstra ventilasjon)

Når ventilasjonen går i **Kontor**-driftsmodusen, vises **Kontor**-symbolet i sirkelen midt på kontrollpanelets hovedside.

I **Kontor**-driftsmodus er ventilasjonsanlegget ofte programmert slik at det bare går når det er folk i lokalene. Ellers står det «Stopp» i midtsirkelen på kontrollpanelet.

Jeg vil jobbe overtid (kun i Kontor-modus)

Dersom du blir værende på jobb etter at ventilasjonsanlegget har stanset, kan du slå på **Ekstratid**-modusen.

Slik aktiverer du **Ekstratid**-modusen:

1. Trykk på den grønne sirkelen midt på kontrollpanelets hovedside.
Vinduet Velg driftsmodus åpner seg.
2. Trykk på **Ekstratid**-symbolet.
Ventilasjonen blir stående på

og stanser først etter den definerte tiden. Standardverdien er 2 timer.

Hva skal jeg gjøre hvis ventilasjonen ikke fungerer slik jeg vil?

Tilluften er for varm

Dersom du synes at luften som kommer fra ventilasjonsanlegget er for varm:

1. Trykk på minussymbolet på kontrollpanelets hovedside (–).
Temperaturverdien på panelet endrer seg, og ventilasjonsanlegget begynner å tilpasse seg etter den innlagte temperaturen.

Den innlagte temperaturen vises i grønt nedenfor temperaturverdien. Avhengig av innstillingene dine, viser temperaturverdien enten temperaturen på inneluften, tilluften eller avtrekksluften.

Enheten bruker alle midler den har til disposisjon for å nå den ønskede temperaturen. Dersom systemet ditt mangler noen verktøy, som for eksempel kjølebatteri, klarer det nødvendigvis ikke å oppnå temperaturen du har lagt inn.

Tilluften er for kald

Dersom du synes at luften som kommer fra ventilasjonsanlegget er for kald:

1. Trykk på plussymbolet på kontrollpanelets hovedside (+).
Temperaturverdien på panelet endrer seg, og ventilasjonsanlegget begynner å tilpasse seg etter temperaturen du har lagt inn.

Den innlagte temperaturen vises i grønt nedenfor temperaturverdien. Avhengig av innstillingene dine, viser temperaturverdien enten temperaturen på inneluften, tilluften eller avtrekksluften.

Enheten bruker alle midler den har til disposisjon for å nå den ønskede temperaturen. Dersom systemet ditt mangler noen verktøy, som for eksempel etterkjøler, klarer det nødvendigvis ikke å oppnå temperaturen du har lagt inn.

Ventilasjonen er for svak

Dersom du syns at ventilasjonen ikke er effektiv nok, kan du kontrollere om:

- filtrene er rene, og ikke trenger å skiftes. Dersom filtrene er skitne, må du skifte dem ved å følge instruksjonene i avsnittet **Skifting av filtre**.
- Ventilasjonsbehovene dine har ikke forandret seg av noen betydning etter planleggingen og installeringen av systemet. Dersom for eksempel antallet personer som bruker bygningen eller dine daglige rutiner har endret seg, kan det være behov for å oppdatere ventilasjonssystemet. Kontakt planleggeren av systemet.

Ventilasjonen avgir for høy lyd

Selv om ventilasjonsaggregatene våre er ganske stillegående, er det umulig å gjøre dem helt lydløse. Et riktig planlagt og bygd system, hvor ingen enheter er plassert i nærheten av soverom, og hvor man har brukt lydisolerte dører og lyddempere, reduserer likevel forstyrrelsene ventilasjonen forårsaker.

Dersom du mener at ventilasjonssystemet avgir mer lyd enn normalt, kan du kontrollere at:

- filtrene er rene, og ikke trenger å skiftes. Dersom filtrene er skitne, må du skifte dem ved å følge instruksjonene i avsnittet **Skifting av filtre**.
- viftene er rene, og de trenger ikke å skiftes. Dersom de er skitne, skal du rengjøre dem som beskrevet i instruksjonene i kapittelet **Rengjøring av vifter**.
- den automatiske fuktighetsforsterkningen er ikke i gang. Dersom forsterkningen av ventilasjonen konstant er på*, kan det være et tegn på at fuktigheten i inneluften er høy. Kontakt planleggeren av systemet.

Dersom det er behov for å dempe lyden på ventilasjonen en liten stund, kan du aktivere **Stille**-modusen ved å trykke på den grønne sirkelen på kontrollpanelets hovedside, og velge **Stille**-modus. Ventilasjonsanlegget går automatisk

tilbake til normal drift etter tiden som er definert i innstillingene.

* Du kan kontrollere dette i menyen **Systemdata**.

Kontrollpanelet fungerer ikke

Dersom det ikke lykkes å styre ventilasjonsanlegget med kontrollpanelet, kan du kontrollere om:

- batteriet til kontrollpanelet fungerer. Dersom batteriet er tomt, lader du det ved å sette det i kontrollpanelets veggholder.

Luften er for fuktig

I tillegg til dine egne observasjoner, kan du merke at fuktigheten er for høy fuktighet ved å se på kontrollpanelet og høre på lyden på ventilasjonsanlegget. Dersom den automatiske fuktfjerningen hele tiden er på*, kan det være et tegn på at luften er for fuktig, og at ventilasjonssystemet prøver å få dette i orden. Dersom inneluften er for fuktig, må du kontrollere om:

- filtrene er rene, og ikke trenger å skiftes. Dersom filtrene er skitne, må du skifte dem ved å følge instruksjonene i avsnittet **Skifting av filtre**.
- Ventilasjonsbehovene dine har ikke forandret seg av noen betydning etter planleggingen og installeringen av systemet. Dersom for eksempel antallet personer som bruker bygningen og/eller bruken av badstuen og dusjene har endret seg, kan det være behov for å oppdatere ventilasjonssystemet. Kontakt planleggeren av systemet.

* Du kan kontrollere dette i menyen **Systemdata**.

Ventilasjonen er ikke på

Dersom ventilasjonen ikke fungerer i det hele tatt, må du kontrollere om:

- ventilasjonsanleggets strømbryter står i ON-posisjonen
- ledningen til aggregatet står i kontakten
- aggregatet er koblet til strømuttaket
- sikringen er i orden

Dersom problemet ikke er noe av det som er nevnt foran, og ventilasjonen ikke fungerer, må du kontakte en servicebedrift.



Kontrollpanelet alarmerer – hva skal zjegg gjøre?

Dersom kontrollpanelet alarmerer, kommer teksten *Alarmen er aktiv* frem i gult på hovedsiden.

Dersom du merker at ventilasjonsanlegget har utløst en alarm:

1. På kontrollpanelets hovedside kan man enten
 - trykke på alarmteksten eller
 - trykke på pilen nederst på skjermen, og deretter **Alarmer**-symbolet.
2. Alarmer-vinduet åpner seg, og den siste alarmen vises først på listen.
Vet et raskt overblikk ser du:
 - hvilken alarm det er som er gitt
 - Når alarmen er gittDersom du trenger flere opplysninger, kan du trykke på alarmlinjen, og det kommer instruksjoner frem på skjermen. Når du trykker på en aktiv alarmlinje, kommer det også en Utkvitterings-tast frem på skjermen.
3. Se i **Problemløsnings**-tabellen bakerst i dette dokumentet om du kan løse problemet. Dersom problemet det gjelder er mer vanskelig, må du kontakte installatøren av ventilasjonen.

ADVARSEL

Ikke utkvitter en alarm før du har løst problemet som utløste alarmen.

VEDLIKEHOLD

Enheten trenger nesten ikke vedlikehold. Et tilstrekkelig godt vedlikehold inneholder vanligvis følgende oppgaver:

- skifting av filtre
- rengjøring av varmeveksleren (i forbindelse med feiingen av ventilasjonskanalene)
- rengjøring av viftene (i forbindelse med feiingen av ventilasjonskanalene)
- kontroll av avløpsrøret for kondensvann.

FARE

Koble av strømmen ved å ta ut stikkkontakten før du starter med vedlikeholdstiltak. Vent i ca to (2) minutter før du begynner med vedlikeholdet. Selv om strømmen er koblet fra aggregatet, sirkulerer viftene og det elektriske batteriet er varmt en stund.

Anlegget inneholder deler i bevegelse (f.eks. vifter, varmevekslerens roterende motor og reim), som slites i bruk. På grunn av vanlig slitasje, må disse delene skiftes ut i løpet av anleggets levetid. Den vanlige brukstiden for slitasjedelene avhenger av bruksforholdene og brukstidene, og man kan ikke definere noe normalt serviceintervall for slitasjedeler.

Vedlikeholdspåminnelse

Kontrollpanelet minner deg om å utføre de regelmessige vedlikeholdstiltakene.

INFO

Når du vedlikeholder en del på anlegget, lønner det seg alltid å kontrollere slitasjen og renheten på de andre delene samtidig.


Se vedlikeholdstiltakene på videoen i Help Center på vår hjemmeside www.enervent.com.

Filtre

Bildet viser et høyrevendt aggregat.

tillufts-
filter F7

avtrekksfilter
M5



Ventilasjonsanlegget bruker kassettfiltrene M5 og F7.

Det anbefalte maksimale serviceintervallet for kassettfiltrene er 6 md.

Skifting av filter, høyrevendt



Type label

1234567890

Ventilation unit

TYPE: Pingvin XL eAir RIGHT




W/ V/ HZ/ A: 1141/230,1~/50/6.1

e www.enervent.com

CE

EAC

IP 20




F7



M5



Skifting av filter, venstrevendt



Type label

1234567890

Ventilation unit

TYPE: Pingvin XL eAir LEFT





W/ V/ HZ/ A: 1141/230,1~/50/6.1

CE

EAC

IP 20

e www.enervent.com



Vifter

Undersøke

FARE

Før du åpner serviceluken må du alltid påse at enhetens strømforsyning er slått av.

1. Undersøk visuelt om viftene er rene når du skifter ut filterne.
- Rengjør dem hvis de ser skitne ut.

TIPS

Støvsug på innsiden av enheten for bedre ytelse og renere innendørsluft.

Rengjøring

FARE

Før du åpner serviceluken må du alltid påse at enhetens strømforsyning er slått av.

1. Fjern viftene fra enheten.
2. Rengjør viftene med en tannbørste eller trykkluft.
3. Sett viftene på plass i enheten.

Når du starter enheten på nytt etter rengjøring, må du påse at varmeveksleren og viftene kan rotere fritt.

Varmeveksler

Undersøke

1. Kontroller visuelt om varmeveksleren er ren når du skifter ut filterne.
- Hvis den ser skitten ut, rengjør du den.

TIPS

Støvsug på innsiden av enheten for bedre ytelse og renere innendørsluft.

Rengjøring

FARE

Før du åpner serviceluken må du alltid påse at enhetens strømforsyning er slått av.

1. Fjern varmeveksleren fra enheten.
2. Vask varmeveksleren med vann og nøytralt rengjøringsmiddel eller bruk trykkluft.

ADVARSEL

Ikke legg varmeveksleren ned i vann. Den elektriske motoren inni varmeveksleren skal ikke bli våt.

Bruk av høytrykksvask er strengt forbudt.

3. Tørk godt av varmeveksleren.
4. Plasser varmeveksleren tilbake inni enheten.
5. Start enheten for å bekrefte at den roterer.
6. Lukk serviceluken.

Når du starter enheten på nytt etter rengjøring, må du påse at varmeveksleren og viftene kan rotere fritt.

Skifte ut varmevekslerremmen

Hvis varmeveksleren har sluttet å rotere, kan årsaken være at drivremmen er ødelagt. Kontroller tilstanden til remmen fra den runde åpningen foran på varmeveksleren. Det finnes en reserveverem på alle varmevekslerne.

MERK


Katso huoltotoimet videolta kotisivullamme www.enervent.fi olevasta Help Centeristä.

Slik gjør du:

FARA

Sammuta ilmanvaihtolaite katkaisemalla päävirta; irrota sulake tai vedä pistotulppa irti pistorasiasta.

1. Koble bajonettkoblingen fra kontakten.
2. Fjern varmeveksleren forsikting fra enheten.
3. Skru ut de seks skruene på varmevekslerens vedlikeholdsluke foran på varmeveksleren.




4. Åpne vedlikeholdsluken med et flatt verktøy.
- Du kan for eksempel bruke en Stanley-kniv.
5. Trekk av den ødelagte varmevekslerremmen.


6. Undersøk beltehjulet for å påse at det ikke er skadet, at det sitter på plass, og at det roterer på riktig måte.
7. Rengjør varmeveksleren og beltehjulet.
- Bruk vann og nøytral rengjøringsmiddel med en myk klut som ikke loer.
- Roter varmeveksleren for å påse at alt blir rengjort.
- Påse at varmeveksleren roterer fritt uten at du må bruke for mye kraft. Du skal kunne rotere varmeveksleren med kun én finger.

Gå til trinn 8 hvis en reserveverem ikke er festet på varmeveksleren.


- Trekk den ekstra remmen fra holderne ved å rotere på varmeveksleren.
8. Løsne på u-stålet på én side av varmeveksleren ved å fjerne skruene under u-stålet gummipakning.



9. Skru ut den heksagonale skruen på akselen i midten av u-stålet og fjern det.
10. Skyv den nye remmen inn rundt varmeveksleren, gjennom åpningen i huset og pakningen.



-
11. Roter varmeveksleren for å få beltet riktig på plass.
 12. Sett på plass u-stålet og koble til akselen og skruene til u-stålet igjen.
 13. Gå over den nye remmen med rengjøringskluten for å sikre at den er fri for smuss.
 14. Trekk remmen opp på beltehjulet.



15. Roter varmeveksleren for å se om remmen er på plass, og at alt ser bra ut.
16. Støvsug huset til varmeveksleren.
 - Roter varmeveksleren når du støvsuger så du er sikker på at du støvsuger over alt.
17. Lukk vedlikeholdsluken.
18. Påfør litt silikon på gummiremsene på utsiden av varmevekslerhuset.
19. Plasser varmeveksleren tilbake inni enheten.
20. Koble til bajonettkoblingen i kontakten igjen.
21. Koble til strømmen igjen.
22. Påse at varmeutveksleren roterer.

FEILSØKING

Alarm	Årsak	Instruksjoner	Løsning
Tilluften til varmegjenvinneren er kald (TE-05 min)	Varmevekslerens drivreim ødelagt	Den grønne drivreimen går rundt varmeveksleren. Kontroller om reimen synes i kikkeshullet foran på varmeveksleren. Dersom den ikke synes, er den ødelagt.	Skift reimen
	Der er fett på varmevekslerens drivreim, slik at den glir.	Den grønne drivreimen går rundt varmeveksleren. Kontroller i varmegjenvinner-reimens kikkeshull om reimen sirkulerer, selv om varmegjenvinner-enheten ikke går rundt.	Skift reimen
	Avtrekksviften har stanset.	Åpne serviceluken mens maskinen er i gang. Tilluftsviften skal sirkulere. På LTR-modellene trykker man på enheten med en skrutrekker, og ser om viften starter.	Skift ut viftene
	Avtrekkfilteret er tett	Åpne serviceluken når maskinen ikke er i gang. Trekk filteret ut og kontroller om det er skittent.	Skift avtrekkfilteret
	Avtrekkventilene er feil justert		Spør bedriften som har installert ventilasjonsanlegget om luftstrømmene og ventilene i huset ditt er riktig justert. Kontakt en servicemann.
	Isoleringen av kanalene er utilstrekkelig.		Kontroller tykkelsen på isolasjonen i tillufts- og avtrekkskanalene, og legg ved behov mer isolasjon. Kontakt en servicemann.
	Overopphetingsvernet for tilleggsoppvarmingen er utløst		Finn årsaken til feilen og kvitter ut overopphetingsvernet (*-knappen på batteriet) Kontakt en servicemann.
	Det er feil med varmevekslerens motor/gir	Åpne maskinens serviceluke mens maskinen er i gang, og hør etter om det kommer en lyd fra varmegjenvinneren.	Kontakt en servicemann.
	Det er feil med varmegjenvinnerens kontrollkort (EDA-modellene)	Varmegjenvinner-enheten styres av et eget kontrollkort, som ligger i enhetens el-boks.	Kontakt en servicemann.
	Varvekslerens drivhjul har løsnet fra akslingen	Kontroller i kontrollåpningen for varmegjenvinner-reimen om akslingen går rundt alene, og om drivhjulet er på plass.	Stram drivhjulets strammeskruer. Kontakt en servicemann.
Tilluften er kald (TE-10 min)	Varvekslerens drivreim ødelagt	Den grønne drivreimen går rundt varmeveksleren. Kontroller om reimen synes i kikkeshullet foran på varmeveksleren. Dersom den ikke synes, er den ødelagt.	Skift reimen
	Der er fett på varmevekslerens drivreim, slik at den glir.	Den grønne drivreimen går rundt varmeveksleren. Kontroller i varmegjenvinner-reimens kikkeshull om reimen sirkulerer, selv om varmegjenvinner-enheten ikke går rundt.	Skift reimen
	Avtrekksviften har stanset.	Åpne serviceluken mens maskinen er i gang. Tilluftsviften skal sirkulere. På LTR-modellene trykker man på enheten med en skrutrekker, og ser om viften starter.	Skift ut viftene
	Avtrekkfilteret er tett	Åpne serviceluken når maskinen ikke er i gang. Trekk filteret ut og kontroller om det er skittent.	Skift avtrekkfilteret
	Avtrekkventilene er feil justert		Spør bedriften som har installert ventilasjonsanlegget om luftstrømmene og ventilene i huset ditt er riktig justert. Kontakt en servicemann.

Alarm	Årsak	Instruksjoner	Løsning
	Isoleringen av kanalene er utilstrekkelig.		Kontroller tykkelsen på isolasjonen i tillufts- og avtrekkskanalene, og legg ved behov mer isolasjon. Kontakt en servicemann.
	Overopphetingsvernet for tilleggsoppvarmingen er utløst		Finn årsaken til feilen og kvitter ut overopphetingsvernet (*-knappen på batteriet) Kontakt en servicemann.
	TE-10 feil med temperatursensoren		Kontroller om temperaturmålingen av tilluften viser noen merkelige tall i kontrollpanelets målinger-meny. Kontakt en servicemann.
	Det er feil med varmevekslerens motor/gir	Åpne maskinens serviceluke mens maskinen er i gang, og hør etter om det kommer en lyd fra varmegjenvinneren.	Kontakt en servicemann.
	Det er feil med varmegjenvinnerens kontrollkort (EDA-modellene)	Varmegjenvinner-enheten styres av et eget kontrollkort, som ligger i enhetens el-boks.	Kontakt en servicemann.
	Varmevekslerens drivhjul har løsnet fra akslingen	Kontroller i kontrollåpningen for varmegjenvinner-reimen om akslingen går rundt alene, og om drivhjulet er på plass.	Stram drivhjulets strammeskrue. Kontakt en servicemann.
Tilluften er varm (TE-10 max) Brannfare	Feil med den elektroniske ettervarmeren		Kontakt en servicemann.
	Feil med aktuatoren til vannoppvarmingsbatteriets reguleringsventil		Kontakt en servicemann.
	TE-10 feil med temperatursensoren		Kontroller om temperaturmålingen av tilluften viser noen merkelige tall i kontrollpanelets målinger-meny. Kontakt en servicemann.
Inneluften er varm (TE-20 max)	Brannfare		Kontakt en servicemann.
	TE-20 feil med temperatursensoren		Kontroller om temperaturmålingen for inneluften viser noen merkelige tall i kontrollpanelets målinger-meny. Kontakt en servicemann.
Avtrekksluften kald (TE-30 min)	Isoleringen av kanalene er utilstrekkelig.		Kontroller tykkelsen på isolasjonen i tillufts- og avtrekkskanalene, og legg ved behov mer isolasjon. Kontakt en servicemann.
	Overopphetingsvernet for tilleggsoppvarmingen er utløst		Finn årsaken til feilen og kvitter ut overopphetingsvernet (*-knappen på batteriet) Kontakt en servicemann.
	Døren på ventilasjonsaggregatet er åpen		Steng døren. Kontakt en servicemann.
	Lav romtemperatur		Øk romtemperaturen. Kontakt en servicemann.
	TE-30 feil med temperatursensoren		Kontroller om temperaturmålingen av tilluften viser noen merkelige tall i kontrollpanelets målinger-meny. Kontakt en servicemann.

Alarm	Årsak	Instruksjoner	Løsning
Avtrekksluften er varm (TE-30 max)	Brannfare		Kontakt en servicemann.
	TE-30 feil med temperatursensoren		Kontroller om temperaturmålingen for avtrekksluften viser noen merkelige tall i kontrollpanelets målinger-meny. Kontakt en servicemann.
Det elektriske batteriet er overopphetet (SLP-feil)	Feil med den elektroniske ettervarmeren		Kontakt en servicemann.
	Tilluftsviften har stanset.	Åpne serviceluken på enheten mens den er i gang. Tilluftsviften skal sirkulere. På LTR-modellene trykker man på dørknappen med en skrutrekker, og ser om viften starter.	Kontakt en servicemann.
	Tilluftsfileret tett	Åpne serviceluken når maskinen ikke er i gang. Trekk ut filteret og kontroller om det er skittent.	Skift tilluftsfileret. Kontakt en servicemann.
	Det utvendige gitteret er tett.	Kontroller om gitteret på ytterveggen er tett.	Rengjør det utvendige gitteret. Kontakt en servicemann.
	Kontrollkortet til varmeren er ødelagt.		Skift ut kontrollkortet til varmeren. Kontakt en servicemann.
Fare for at vannbatteriet skal fryse (TE-45 min)	Varmevekslerens drivreim ødelagt	Den grønne drivreimen går rundt varmeveksleren. Kontroller om reimen synes i kikkeshullet foran på varmegjenvinner-enheten. Dersom den ikke synes, er den ødelagt.	Skift reimen
	Der er fett på varmevekslerens drivreim, slik at den glir.	Den grønne drivreimen går rundt varmeveksleren. Kontroller i varmegjenvinner-reimens kikkeshull om drivhjulet går rundt, selv om varmegjenvinner-enheten ikke roterer.	Skift reimen
	Avtrekksviften har stanset.	Åpne serviceluken på enheten mens den er i gang. Avtrekksviften skal sirkulere. På LTR-modellene trykker man på enhetens dørknapp med en skrutrekker, og ser om viften starter.	Skift ut viftene
	Avtrekksfileret er tett	Åpne serviceluken når maskinen er slått av. Trekk ut filteret og kontroller om det er skittent.	Skift avtrekksfileret
	Avtrekksventilene er feil justert		Spør bedriften som har installert ventilasjonsanlegget om luftstrømmene og ventilene i huset ditt er riktig justert. Kontakt en servicemann.
	Isoleringen av kanalene er utilstrekkelig.		Kontroller tykkelsen på isolasjonen i tillufts- og avtrekkskanalene, og legg ved behov mer isolasjon. Kontakt en servicemann.
	Overopphetingsvernet for tilleggsoppvarmingen er utløst		Finn årsaken til feilen og kvitter ut overopphetingsvernet (*-knappen på batteriet) Kontakt en servicemann.
	Feil med aktuatoren til vannoppvarmingsbatteriets reguleringsventil		Kontakt en servicemann.
	Sirkulasjonspumpen har stanset	Kontroller om sirkulasjonspumpen til oppvarmingen/kjølingen sirkulerer.	Start pumpen og kontakt en servicemann dersom problemet fortsetter. Kontakt en servicemann.

Alarm	Årsak	Instruksjoner	Løsning
	Det er feil med varmegjenvinnerens kontrollkort (EDA-modellene)	Varmegjenvinner-enheten styres av et eget kontrollkort, som ligger i enhetens el-boks.	Kontakt en servicemann.
	Varmegjenvinnerens drivhjul har løsnet fra akslingen	Kontroller i kontrollåpningen for varmegjenvinner-reimen om akslingen går rundt alene, og om drivhjulet er på plass.	Stram drivhjulets strammeskrue. Kontakt en servicemann.
Kjølefeil	Den utvendige kjøleenheten har stanset	Kontroller at sikkerhetsbryteren til den utvendige enheten er slått på.	Start den utvendige enheten og kontakt en servicemann dersom problemet fortsetter. Kontakt en servicemann.
Utvendig nødstands	Ventilasjonen er stanset med nødbryteren.	Kontroller om noen har trykt på den utvendige nødbryteren dersom huset har dette.	Oppklar årsaken før utkvittering. Kontakt en servicemann.
Utvendig brannfare	Ventilasjonen er stanset med en utvendig brannfarekontroll.	Dersom huset ditt har utvendig brannfarekontroll, må du kontrollere om den er aktivert.	Oppklar årsaken før utkvittering. Kontakt en servicemann.
Servicepåminnelse	Vanlig påminnelse hver 4. eller 6. md (avhengig av modell)		Skift filtre og rengjør enheten innvendig. Kontroller anleggets funksjon. Kontakt en servicemann.
Filteralarm: tilluft (ekstrauststyr)	Tilluftsfilteret er tett	Åpne serviceluken når maskinen er slått av. Trekk ut filteret og kontroller om det er skittent.	Skift tilluftsfilteret. Kontakt en servicemann.
Filteralarm: avtrekk (ekstrauststyr)	Avtreksfilteret er tett	Åpne serviceluken når maskinen er slått av. Trekk ut filteret og kontroller om det er skittent.	Skift avtreksfilteret. Kontakt en servicemann.
Tilluftsviftens sirkuleringsvakt	Tilluftsviften har stanset.	Åpne serviceluken på enheten mens den er i gang. Tilluftsviften skal sirkulere. På LTR-modellene trykker man på enhetens dørknapp med en skrutrekker, og ser om viften starter.	Kontakt en servicemann.
Avtrekksviftens sirkuleringsvakt	Avtrekksviften har stanset.	Åpne serviceluken på enheten mens den er i gang. Tilluftsviften skal sirkulere. På LTR-modellene trykker man på enhetens dørknapp med en skrutrekker, og ser om viften starter.	Skift ut viftene. Kontakt en servicemann.
PDS 10 alarm	Tilluftsviften har stanset.	Åpne serviceluken mens maskinen er i gang. Tilluftsviften skal sirkulere. På LTR-modellene trykker man på enheten med en skrutrekker, og ser om viften starter.	Kontakt en servicemann.
	Tilluftsfilteret tett.	Åpne serviceluken når maskinen er slått av. Trekk ut filteret og kontroller om det er skittent.	Skift tilluftsfilteret. Kontakt en servicemann.
	Det utvendige gitteret er tett.	Kontroller om gitteret på ytterveggen er tett.	Rengjør det utvendige gitteret. Kontakt en servicemann.

Exvent Pingvin XL

A

PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL
KOMMISJONENS FORORDNING (EU) NR. 1253/2014 OG 1254/2014

Leverandørens navn eller varemerke	Exvent
Leverandørens modellbetegnelse	Pingvin XL
Spesifikt energiforbruk (SEC) i kWh/(m ² .A)	
• Kald klimatype	-82,06
• Gjennomsnittlig klimatype	-39,61
• Varm klimatype	-15,29
Angitt type i samsvar med artikkel 2 i denne forordning	RVU / BVU
Type drev som er installert eller er beregnet på å bli installert	Flerhastighetsmotor
Type varmegjenvinningssystem	Regenerativt
Termisk virkningsgrad for varmegjenvinning	77,7
Maksimal gjennomstrømning i m ³ /t	518
Viftedrevets elektriske inngangseffekt, herunder eventuelt motorstyringsutstyr, ved maksimal gjennomstrømning (W)	306
Lydeffektnivå (L _{WA}), avrundet til nærmeste hele tall	45
Referanse gjennomstrømning i m ³ /s	0,101
Referansetrykkforskjell i Pa	50
SFP i W/(m ³ /h)	0,36
Styringsfaktor og styringstype i samsvar med relevante definisjoner og klassifisering i tabell 1 i vedlegg VIII	0,65
Angitt maksimal innvendig og utvendig lekkasje (%) for toveis ventilasjonsaggregater	<4% / <2%
Plassering og beskrivelse av visuelt filtervarsel for ventilasjonsaggregater til boliger som er beregnet på bruk med filtre, herunder tekst som understreker viktigheten av å skifte filter regelmessig av hensyn til aggregatets ytelse og energieffektivitet	Filteradvarsel på kontrollpanel. Instruksjoner i bruksanvisning.
Internett-adresse for demonteringsanvisninger som nevnt i nr. 3	https://doc.enervent.com/out/out.ViewFolder.php?folderid=957&showtree=1
Årlig elektrisitetsforbruk (i kWh elektrisitet/år)	191
Årlig oppvarmingsinnsparing (i kWh primærenergi/år) for hver klimatype	
• Kald klimatype	8683
• Gjennomsnittlig klimatype	4439
• Varm klimatype	2007

Informasjonen på energimerket til dette produktet er definert med lokal behovsstyring. Lokal behovsstyring betyr ventilasjonsaggregater som kontinuerlig regulerer viftehastigheten(e) og gjennomstrømningene ved hjelp av flere enn én føler. Husk å koble alle de lokale følerne (noen selges som ekstra utstyr) for å oppnå angitt energiklasse.


exvent



ENERG
енергия · ενεργεια



PINGVIN XL



45
dB



518 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016

1254/2014

**Enervent Zehnder Oy**

Kipinätie 1
FIN-06150 Porvoo, Finland
Tel. +358 207 528 800
enervent@enervent.com
www.enervent.com

Frejagatan 8
SE-506 34 Borås, Sverige
Tel. +46 33-120 200
enervent@enervent.se
www.enervent.se

Exvent AS

Ringeriksvei 195
NO-1339 Vøyenenga, Norge
Tel. +47 67 10 55 00
exvent@exvent.no
www.exvent.no