


11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kojeluettelo								
Tunnus	Nimitys	Varustelutaso	Tekninen arvo		Huom.			
iSLa	Käyttösovellus	Vakio	Sovellus		Ladataan sovelluskaupasta			
TE01	Raitisilman lämpötila	Vakio	NTC–10					
TE05	LTO:n jälkeinen tuloilman lämpötila	Vakio	NTC–10					
TE10	Tuloilman lämpötila	Vakio	NTC–10					
RHT30	Poistoilman kosteus –ja lämpötilamittaus	Vakio	Lähetin					
TE32	Ulospuhallusilman lämpötila	Vakio	NTC–10					
SU1	Raitisilmasuodatin	Vakio	Vakiona F7					
SU30	Poistoilmasuodatin	Vakio	Vakiona M5		Vaihtoehtoisesti F7			
LTO75	Pyörivä lämmönsiirrin	Vakio						
M75+SC75	Moottori + säädin	Vakio	EC moottori, max teho 5W					
TF10+M10+SC10	Tuloilmapuhallin	Vakio	EC moottori					
PF30+M30+SC30	Poistoilmapuhallin	Vakio	EC moottori					
HAL	Haihdutusaltaan lämmitin	Vakio	60W					
SLP45	Sähköinen jälkilämmityspatteri	Vakio			Teho kojekoon mukaan			
OP20	Käyttöpaneli	Lisävaruste	eWind pakkaus, sis. johdon					
C02	C02–mittaus	Lisävaruste	200–2000ppm, 0–10Vdc					
HS	Lisäaikakytkin	Lisävaruste	Painonappi					
FG01	Raitisilmapelti + peltimoottori	Lisävaruste						
FG39	Ulospuhallusilmapelti + peltimoottori	Lisävaruste						
HZ	Hätäseis		Vakiona sulkeutuva kärki					

No	Change	Date	By	Appr by
----	--------	------	----	---------

Drawn by JP	Check by MKa	Appr by		File	Date 09.02.2026	Scale 0
				Name LAITELUETTELO	Weight kg	
Enervent Zehnder Oy Tel +358 207 528 800, www.enervent.com Kipinätie 1, FIN–06150, Porvoo				Dwg no Salla Compact eWind E	Change –	Sheet 1

