


11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kojeluettelo								
Tunnus	Nimitys	Varustelutaso	Tekninen arvo	Huom.				
iSLa	Käyttösovellus	Vakio	Sovellus	Ladataan sovelluskaupasta				
TE01	Raitisilman lämpötila	Vakio	NTC-10					
TE05	LTO:n jälkeinen tuloilman lämpötila	Vakio	NTC-10					
TE10	Tuloilman lämpötila	Vakio	NTC-10					
RHT30	Poistoilman kosteus -ja lämpötilamittaus	Vakio	Lähetin					
TE32	Ulospuhallusilman lämpötila	Vakio	NTC-10					
SU1	Raitisilmasuodatin	Vakio	Vakiona F7					
SU30	Poistoilmasuodatin	Vakio	Vakiona M5	Vaihtoehtoisesti F7				
LTO75	Pyörivä lämmönsiirrin	Vakio						
M75+SC75	Moottori + säädin	Vakio	EC moottori, max teho 5W					
TF10+M10+SC10	Tuloilmapuhallin	Vakio	EC moottori					
PF30+M30+SC30	Poistoilmapuhallin	Vakio	EC moottori					
HAL	Haihdutusaltaan lämmitin	Vakio	60W					
SLP45	Sähköinen jälkilämmityspatteri	Vakio		Teho kojekoon mukaan				
OP20	Käyttöpaneli	Lisävaruste	eWind pakkaus, sis. johdon					
CO2	CO2-mittaus	Lisävaruste	200-2000ppm, 0-10Vdc					
HS	Lisäaikakytkin	Lisävaruste	Painonappi					
FG01	Raitisilmapelti + peltimoottori	Lisävaruste						
FG39	Ulospuhallusilmapelti + peltimoottori	Lisävaruste						
HZ	Hätäseis		Vakiona sulkeutuva kärki					

No	Change	Date	By	Appr by
----	--------	------	----	---------

Drawn by JP	Check by MKa	Appr by		File	Date 09.02.2026	Scale 0
				Name LAITELUETTELO	Weight kg	
Enervent Zehnder Oy Tel +358 207 528 800, www.enervent.com Kipinätie 1, FIN-06150, Porvoo				Dwg no. Salla Compact eWind E CHC	Change -	Sheet 1

